

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.ЕЕ.ПР015/3.Н.00171

№

(номер сертификата соответствия)

022862

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Хенкель Баутехник». Россия, 140413, Московская обл. г. Коломна, ул.
Красноармейская, д. 1а, тел. +7 (495) 795-05-95, факс +7 (495) 795-05-96,
e-mail: ceresit.ru@henkel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

«Henkel Balti Operations OU». Savi 12, Parnu 80010, Estonia, Reg. code
10238205, Tel./fax: + 3724471640

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ОС.ПР.015/3 до 17.12.2017 г., 143913, Московская область, город Балашиха,
микрорайон Гагарина, д. 6, а/я 605; Тел./факс: (495) 585-58-18, (498) 600-75-16; ОГРН
1035000025334.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Клей пенополиуретановый для крепления
пенополистирольных плит торговой марки
«Ceresit» СТ 84, выпускаемый по
ТУ 5745-008-58239148-2003 с изм. 1, 2

код ОК 005 (ОКП)

57 4500 ОКПД2

20.52.10.110

код ТН ВЭД России

3506 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ
30402-96, группа дымообразующей способности - Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
группа токсичности продуктов горения - Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)

Серийный выпуск.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний №40/С-17 от 23.05.2017 г., Испытательный центр
"ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ". Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ16 от
11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А.
Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18, Акт проверки состояния производства при
проведении инспекционного контроля №426 от 26.04.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные
заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств
соответствия продукции)

ТУ 5745-008-58239148-2003 с Изм. 1, 2, паспорт качества, техническое
описание

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2017 г. по 25.05.2020 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Дайлов

Д.И. Ежов

Сертификат внесен в реестр НСОПБ <http://www.nsopb.ru/reestrprod.php>