



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.000105.01.12**

Дата **13. 01. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **21942**

**29.12.2011**

Организация-изготовитель  
"Henkel Magyarország Kft. Ragasztogyar Vac"  
Адрес: Szent Laslo u 46., H-2600 Vac, Hungary ( Венгрия )

Импортер (поставщик), получатель  
"Henkel Magyarország Kft. Ragasztogyar Vac"  
Адрес: Szent Laslo u 46., H-2600 Vac, Hungary ( Венгрия )

Наименование продукции:  
Клей для напольных покрытий Thomsit UK 400

Продукция изготовлена в соответствии с:  
Сертификат соответствия системы качества ISO, Венгрия. Декларация о соответствии, листы безопасности от изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
Сертификат соответствия системы качества ISO, Венгрия. Декларация о соответствии, листы безопасности от изготовителя.  
Доверенность, этикетки. Письмо о предоставлении образца.

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
водная дисперсия акриловых сополимеров с добавками

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 515-11-ПР от 30.12.2011 г.

№ 025862

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
запах воздушной среды, балл, не более	1	2
Раздражающее действие: на кожные покровы, баллы	2	от 0 до 4
Сенсибилизирующее действие, баллы	0	допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов
формальдегид, мг/м3, не более	менее 0,001	0,01
метилметакрилат, мг/м3, не более	менее 0,001	0,01
ксилол, мг/м3, не более	менее 0,001	0,1

Область применения:  
в гражданском и промышленном строительстве

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
Упаковка фирмы-изготовителя. Требования к потребительской маркировке товаров в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Информация, наносимая на этикетку:  
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция                    Клей для напольных покрытий Thomsit UK 400

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~использования в качестве~~ ~~технического регламента~~ ~~технических требований к продукции~~ ~~подтверждения соответствия продукции~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*  
подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
гигиены труда

Тычинин М.В.  
Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*

Долгополова С. Д.



**Федеральное государственное учреждение  
«736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
Министерства обороны Российской Федерации»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: 111250, г. Москва  
1-й Краснокурсантский проезд, д. 7  
Телефон/факс: 709-77-56  
ОКПО 07825809  
ИНН 7722136074 / КПП 772201001

Аттестат аккредитации  
№ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.  
зарегистрирован в Едином Реестре  
№ РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г.  
действителен до «30» апреля 2013 года

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№515-11 -ПР от 30 ноября 2011.**

**Объект испытаний:** Клеи для напольных покрытий Thomsit UK 400

**Типовые представители:** Клеи для напольных покрытий Thomsit UK 400

**Заказчик:** «Henkel Magyarorszag Kft.Ragasztogyar Vac» Szent Laslo u 46., H-2600 Vac Hungry (Венгрия)

**Изготовитель:** «Henkel Magyarorszag Kft.Ragasztogyar Vac» Szent Laslo u 46., H-2600 Vac Hungry (Венгрия)

**Дата получения проб:** 21.11.2011

**Дата проведения испытаний:** 21.11.2011 –28.11.2011

**Код пробы образца:** 515-11 –ПР

**Цель испытаний:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза

**Нормативные документы, регламентирующие объем исследований и их оценку:**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**Токсикологические показатели:**

Определяемый показатель	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерений	НД на методы исследований
Запах воздушной среды	1	Не более 2	баллы	МУ 2.1.2.1829-04
Раздражающее действие: - на кожные покровы	2	От 0 до 4	баллы	МУ 2196-80
Сенсибилизирующее действие	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов	баллы	МУ 1.1.578-96

**Санитарно-химические исследования:**

Формальдегид	Менее 0,001	0,01	Мг/м.куб	РД 52.04.186-89
Метилметакрилат	Менее 0,001	0,01	мг/м.куб	МУ 4628-88
Ксилол	Менее 0,001	0,1	Мг/м.куб	МУК 4.1.1205-03

Вывод: по результатам проведенных испытаний образец соответствует подразделу 2, раздела 5, главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Начальник отдела  
(санитарно- гигиенических исследований)

Руководитель ИЛЦ 736 ГЦ ГСЭН МО РФ



И. Азаров

Э. Соловей