

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.AB09.B.00138

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003665

ООО «Завод строительных конструкций». ОГРН 1086722000386.
Адрес: 215113, РФ, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д.3.
Телефон: 8(481312) 2-75-07, 2-79-47, (495) 308-004-94 доб. 204. zsc.secretary@hotrock.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Завод строительных конструкций». ОГРН 1086722000386.
Адрес: 215113, РФ, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д.3.
Телефон: 8(481312) 2-75-07, 2-79-47, (495) 308-004-94 доб. 204. zsc.secretary@hotrock.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: ул. Ставильского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна
марки HOTROCK® SMART, выпускаемые по ТУ 5769-
006-83998728-2016.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 6922

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);
см. приложение на бланке №0003679.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0135-ВМ/16 от 14.09.2016г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18
от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №080-РА от 24.08.2016г. Орган по сертификации ООО
«ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5769-006-83998728-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.09.2016 по 27.09.2019



Руководитель (Заместитель руководителя)
Органа по сертификации

[Signature]

[Signature]

О.Е.Карпова

К.Н.Нуйкова

Эксперт (эксперты)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AB09.B.00138
(обязательная сертификация)

№ 0003679

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
57 6922	Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна марки HOTROCK® SMART, выпускаемые по ТУ 5769-006-83998728- 2016.	Негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94. Класс пожарной опасности КМ0.



Руководитель (заместитель руководителя)
организации по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

О.Е.Карпова
инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова
инициалы, фамилия