Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ» (ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Орган инспекции

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 от 08.04.2015г.

Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель)
органа инспекции

_____ Журавлева Е.И.

«28» 05 20 18 г.

м.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний.

№ 1263/01 от 28.05 20 18 г.

Наименование объекта: ООО «Магма».

Адрес объекта юридический: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27 .

Адрес объекта фактический : Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27.

Заявитель: ООО «Магма » .

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: письмо от 24.01.2018г., письмо № 01-04/1083 от 27.04.2018 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) строительных материалов Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299:

- строительные материалы: плита строительная для сухой штукатурки стен - глава II подраздел 12 раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

- строительные материалы : плита строительная влагостойкая для сухой штукатурки стен - глава II подраздел 12 раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

- строительные материалы : плита строительная с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени для сухой штукатурки стен - глава II подраздел 12 раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

- строительные материалы: плита строительная влагостойкая с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени для сухой штукатурки стен - глава II подраздел 12 раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена зам. зав. отделом санитарно-гигиенического анализа и экспертиз – врачом по общей гигиене Мартыновой М.Ф., сертификат № 0178270045110 от 01.04.2017 г. по специальности общая гигиена (срок действия сертификата 5 лет),

Рассмотренные (представленные) документы:

1. письмо № 01-04/ 1083 от 27.04.2018 г
2. протоколы лабораторных исследований №№ 11 729, 11 730, 11 731, 11732 от 11.05.2018 г.
4.протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 03.05.2018 г.

Информация по ИЛЦ: Лабораторные исследования проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 510112 от 03.06. 2013г, действителен до 03.06.2018 г.

Информация по отбору проб (образцов): Отбор проб проведён помощником врача по гигиене труда отдела санитарно- гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Кудаевой Т.В. в присутствии начальника ОТК ООО «Магма» Ворониной С.С.

Дата и время начала отбора проб - 03.05.2018 г, 12 час. 15 мин.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты инспекции):

Протокол лабораторных исследований № 11 729 от 11.05.2018 г.

Строительные материалы: Плита строительная для сухой штукатурки стен.

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составила 15,0 ± 13,5 Бк/кг **при нормативном значении 370 Бк/кг** для 1 класса строительных материалов , что **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»). Данный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и реконструируемых зданиях.

Протокол лабораторных исследований № 11 730 от 11.05.2018 г.

Строительные материалы: Плита строительная влагостойкая для сухой штукатурки стен.

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составила 6,5 ± 11,4 Бк/кг **при нормативном значении 370 Бк/кг** для 1 класса строительных материалов , что **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»). Данный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и реконструируемых зданиях.

Протокол лабораторных исследований № 11 731 от 11.05.2018 г.

Строительные материалы : Плита строительная с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени для сухой штукатурки стен.

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составила 7,5 ± 10,1 Бк/кг **при нормативном значении 370 Бк/кг** для 1 класса строительных материалов , что **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»). Данный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и реконструируемых зданиях.

Протокол лабораторных исследований № 11 732 от 11.05.2018 г.

Строительные материалы: Плита строительная влагостойкая с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени для сухой штукатурки стен.

- эффективная удельная активность природных радионуклидов исследованного образца составила 9,5 ± 11,2 Бк/кг **при нормативном значении 370 Бк/кг** для 1 класса строительных материалов , что **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (глава II, подраздел 12 раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»). Данный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и реконструируемых зданиях.

Специалист(ы) ОИ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия»/филиала

Зам. заведующего отдела санитарно-гигиенического
анализа и экспертиз- врач по общей гигиене М.Ф. Мартынова

Дата: 25.05.2018 г.

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается