



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.003472.03.13
На основании заявления № 00879

Дата 21. 03. 2013 г.
от 22.02.2013

Организация-изготовитель: ООО "ПКФ ПОЛИСПЕН"

Адрес: 613040, Кировская область, Кирово-Чепецкий р-он, г.Кирово-Чепецк, район УАТ (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "ПКФ ПОЛИСПЕН"

Адрес: 613048, Кировская область, Кирово-Чепецкий р-он, г.Кирово-Чепецк, ул.Производственная, д.5 (Россия)

Наименование продукции: Теплоизоляционный материал - плиты из экструзионного полистирола торговой марки "ПОЛИСПЕН"®

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5767-001-93254741-2008 "Плиты полистирольные вспененные экструзионные "Полиспен", изм. № 1, 2, 3, 4

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, акт отбора образцов, ТУ 5767-001-93254741-2008 "Плиты полистирольные вспененные экструзионные "Полиспен", изм. № 1, 2, 3, 4, договор аренды нежилого помещения, регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой изделия, произведенные из вспенивающегося полистирола

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 0377/0377-М13 от 11.03.2013 г.

№ 042890

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца, балл	отсутствует	не более 2
Дибутилфталат, мг/м3	менее 0,001	не более 0,1
Диоктилфталат, мг/м3	менее 0,001	не более 0,02
Формальдегид, мг/м3	менее 0,001	не более 0,01
Акрилонитрил, мг/м3	менее 0,01	не более 0,03
Стирол, мг/м3	менее 0,001	не более 0,002

Область применения: для использования в качестве тепло-изоляционного материала для ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий, устройства кровли, подвалов, нулевых циклов зданий и сооружений, в строительстве дорог, в сельском хозяйстве, для наружной изоляции при строительстве объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, для производства холодильных и морозильных установок, а также для устройства ледовых арен

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 5767-001-93254741-2008

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Теплоизоляционный материал - плиты из экструзионного полистирола торговой марки "ПОЛИСПЕН"®

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

М. П.

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Васильева Г. В.