

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 271-08-ЭЗ

дата 14.08.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ООО «Старатели»

Адрес: 140080, Московская обл., г.Лыткарино, промзона Тураево, строение 13

Организация-получатель:

ООО «Старатели»

Адрес: 140080, Московская обл., г.Лыткарино, промзона Тураево, строение 13

Наименование продукции:

Смеси сухие штукатурные «Гипсовая», «Белая гипсовая», «Гипсовая для машинного нанесения», «Цементно-песчаная», «Цементно-песчаная универсальная», «MIXTER» (Микстер).

Изготовлена в соответствии:

ТУ 5745-027-11779802-2011

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

ТУ 5745-027-11779802-2011, этикетки, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 314-07-А от «24» июля 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Острая токсичность в/ж вытяжек из ЛКМ (мыши) DLm50	>5000	>5000 (4 класс опасности)
Раздражающее действие ЛКМ, в рекомендуемом режиме применения:		
* на кожные покровы	0	0-4
Сенсибилизирующее действие	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (МАФАНМ)	отсутствие роста	
Бактерии семейства Enterobacteriaceae	отсутствие роста	отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной
Бактерии вида Staphylococcus aureus	отсутствие роста	
Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	отсутствие роста	
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (А эфф) с погрешностью соответствует первому классу строительных материалов, Бк/кг	100,2	370

Область применения:

штукатурки используются для оштукатуривания поверхностей внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции, кроме поверхностей имеющих контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция: Смеси сухие штукатурные «Гипсовая», «Белая гипсовая», «Гипсовая для машинного нанесения», «Цементно-песчаная», «Цементно-песчаная универсальная», «MIXTER» (Микстер).

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. (Гл. II, разд. 5, разд. 11).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров