



Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений -
ЦНИИПромзданий"

ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
т. 482-4506; ф. 482-4306; e-mail: cniipz@cniipz.ru;
http://www.cniipz.ru
ОКПО 02495342, ОГРН 1027739344544,
ИНН/КПП 7713006939/771301001

20.08.2007 № 977/3-6

На № _____ от _____

Руководителю службы технической
поддержки Управления Производст-
вом компании "ТехноНиколь"

Колдашеву С.Н.

По Вашему запросу ОАО "ЦНИИПромзданий" провёл испытание образца кровельного ковра из наплавляемого рулонного материала "Бикрост" ТУ 5774-042-00288739-99 (верхний слой с крупнозернистой посыпкой), наклеенные на огрунтованное основание под кровлю из цементно-песчаного раствора марки 100. При понижении температуры до минус 60°C в кровельном ковре не обнаружено каких-либо дефектов: отслоений от основания, трещин (микротрещин) в приклеивающих слоях "Бикроста".

В связи с изложенным ОАО "ЦНИИПромзданий" считает возможным применение материала "Бикрост" во всех климатических зонах России.

Зам. генерального директора
ОАО "ЦНИИПромзданий"

Ст. научн. сотрудник
отдела кровель



С.М. Гликин

А.А. Шитов