



Открытое акционерное общество  
Центральный научно-исследовательский  
и проектно-экспериментальный институт  
промышленных зданий и сооружений

Директору по продажам  
Компании "ТехноНиколь"

г-ну Ю.А. Горелову

## ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2  
Тел./Факс 482-45-06; e-mail: zniipz@zniipz.dol.ru

28.04.03 № 3-6/434

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

129110, г. Москва,  
ул. Гиляровского, д. 47, корп. 5

По Вашему запросу ОАО «ЦНИИПромзданий» провел испытание образца кровельного ковра из наплавляемого рулонного материала «Унифлекс П» и «Унифлекс К» (верхний слой с крупнозернистой посыпкой), наклеенные на огрунтованное основание под кровлю из цементно-песчаного раствора марки 100. При понижении температуры до минус 60 °С в кровельном ковре не обнаружено каких-либо дефектов: отслоений от основания, трещин (микротрещин) в приклеивающих слоях «Унифлекса», что связано, видимо, с высокой эластичностью «Унифлекса», позволяющей релаксировать температурные напряжения в ковре.

В связи с изложенным ОАО «ЦНИИПромзданий» считает возможным применение «Унифлекс» во всех климатических зонах России.

Зам. генерального директора

Рук. отдела кровель



  
С.М. Гликин

  
А.М. Воронин