



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.007077.07.13

Дата 02. 07. 2013 г.

На основании заявления № 05054

от 19.06.2013

Организация-изготовитель: ООО "ДСК "ГРАС-Калуга"

Адрес: 249070, Калужская область, Малоярославецкий р-он, с. Маклино, ул. Промышленная, д.1, стр.1
(Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "ДСК "ГРАС-Калуга"

Адрес: 249070, Калужская область, Малоярославецкий р-он, с. Маклино, ул. Промышленная, д.1, стр.1.
(Россия)

Наименование продукции: Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения с
торговой маркой "ДСК Грас-калуга"

Продукция изготовлена в соответствии: с ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого
бетона автоклавного твердения. Технические условия"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые
неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия", протокол испытаний,
этикетки, регистрационные свидетельства

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав продукции: ячеистый бетон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №345/345-ПТ от 11.06.2013 г.

№ 047824

Гигиеническая характеристика продукции:

Удельная эффективная активность

естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг)

87,8

до 370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I Классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (Цементу)

При длительном хранении продукции удельная эффективная активность существенно не меняется. Утилизация материала не оказывает негативное влияние на жизнедеятельность человека и не требует дополнительной обработки после проведения процедуры.

Область применения: В качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий, а так же внутренних стен и перегородок в гражданском и промышленном строительстве

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд. 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения с торговой маркой "ДСК Грас-калуга"

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

М. П.



Иваненко А.В.

Сафонкина С.Т.

Ф.И.О. ДАСИЛЬРА Г.Р.
Ракитин С.А.

Строкова С. Ю.