RUSSIAN FEDERATION

02413

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ.10452

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

ООО «БауХим»
Адрес: 301637, Тульская область, м.р-н Узловский, с.п. Каменецкое, тер.ОЭЗ, ул. Северная, зд.8/2. ИНН: 7100044124, Телефон +7 (4872) 57-30-09, электронная почта: info@bauchem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

ООО «БауХим»
Адрес: 301637, Тульская область, м.р-н Узловский, с.п. Каменецкое, тер.ОЭЗ, ул. Северная, зд.8/2. ИНН: 7100044124, Телефон +7 (4872) 57-30-09, электронная почта: info@bauchem.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

Код ОКПД 2
22.23.19

код ТН ВЭД
3921906000

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Мембраны профилированные защитные и дренажные GRUNTER.
Торговые марки: Light, Base, Geo, Heavy, Heavy Geo.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», группа горючести Г4 (сильногорючие). ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», группа воспламеняемости В3 (легковоспламеняемые). ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени», группа РП4 (сильнораспространяющие). ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», группа Д3 (с высокой дымообразующей способностью) в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. Группа токсичности - Т3 (высокотоксичные) в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ13-63210 от 30.05.2025 года, выданной Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13ПБ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Проверка подлинности сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 30.05.2025 по 29.05.2028**

Руководитель органа _____ О.В. Ребрин
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Т.А. Сибирякова
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023 г., «В», ТЗ № 563.