



ООО "Испытательный Центр
Диагностики и Контроля" (ООО "ИЦДиК")



НИИ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"



Аттестат аккредитации № RU.ИСС.АЛ.136,
срок действия с 20.07.20 до 20.07.24 гг.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 22.06.2021

Герметик однокомпонентный полиуретановый 1К PU 40

Изготовитель: ЕСОГООМ.

Отбор образцов произведен Заказчиком.

Лабораторные образцы для проведения испытаний изготовлены в соответствии с требованиями нормативной документации на методы испытаний.

Приборы и оборудование

Весы поверенные,

Образец-лопатка алюминиевая,

Штангенциркуль электронный,

Линейка металлическая,

Часы.


Результаты испытаний приведены в таблице:

Показатели	Фактические показатели
Цвет	белый
Плотность (г/см ³)	1,32
Образование поверхностной пленки(отлип), (мин)	150
Полное отверждение, слой 3мм., (сутки)	1- не отвердел 2- отвердел
Удлинение на образце-лопатке не менее 300%	более 300
Сопrotивление текучести не более 2мм	2
Внешний вид затвердевшего герметика	Не образует пузырей, однородный
Характер отрыва от бетона, (слой 1-3мм)	когезионный


Для определения показателей герметик наносили шпателем на полиэтиленовую пленку, лежащую на ровной, гладкой поверхности в один слой, толщиной 3мм при помощи трафарета. Адгезию определяли на бетонном образце. Кондиционирование образцов и испытание проводили при $t=+22^0(\pm 3)C$ и относительной влажности 50(±5)%.

Заключение:


По результатам испытаний установлено, что образец герметика 1К есогоом PU-40 имеет белый цвет, однородную структуру, не образует пузырей,



ООО "Испытательный Центр
Диагностики и Контроля" (ООО "ИЦДиК")



НИЛ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"



*Аттестат аккредитации № RU.ИСС.АЛ.136,
срок действия с 20.07.20 до 20.07.24 гг.*

не имеет резкого запаха, отвердевает со скоростью 2мм в сутки, имеет когезионный отрыв от бетонного образца.

Герметик по испытанным показателям соответствует требованиям ТР 196-08 “Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей”(табл.1).

Начальник испытательной лаборатории
ООО “ИЦДиК”
Инженер входного контроля



А.М. Генералов
Л.А. Галушко