

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00947
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661314
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) **Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +"**. Адрес: 141102, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) **Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +"**. Адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское ш., д. 78. Телефон (495) 933-26-01(02), факс (495) 933-26-01(02).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) **ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость"**. 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности

МЧС России.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **Издалиа теплоизоляционные из вспененного полиэтилена "THERMAFLEX", марки: Thermaflex Ultra M, Thermasheet Ultra, Thermacompact IS, выпускаемые по ТУ 5768-003-70446861-2009 с изм. № 1,2 (см. Приложение бланк № 0053363). Серийный выпуск.**

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д3 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89*).**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (Испытания) **Протоколы испытаний № 48 с/см-2013 от 17.10.2013 г., № 49 с/см-2013 от 17.10.2013 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) **Сертификат соответствия ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИС86.К00049 от 29.08.2013 ОС СМК "Композит-Качество" № РОСС RU.0001.13ИС86.**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2013 **по** 29.10.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

